

י"ד אלול תשפ"ה

07 ספטמבר 2025

## הנדון : מסמך הבהרות מכרז פומבי מס' 15/25

### אספקת גנרטורים לחמ"לי צח"י

1. מצ"ב טבלה מרכזת עם מפרט חדש למכרז.
2. כלל הגנרטורים צריכים להיות עם מנועי דיזל, מושתקים ומותאמים לתנאי חוץ (ימוקמו מחוץ למבנה).
3. חלק מהגנרטורים יוצבו על גגות מבנים.
4. עבור חלק מהיישובים נדרש מנוף מיוחד מאחר ומרחקי ההנפה ארוכים.
5. על הספק להתקין ולחבר את הגנרטור למבנה ולהביא אותו לידי עבודה מלאה.
6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש רק חלק מהגנרטורים בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לתקציב שיעמוד לרשותה.
7. על המציע לצרף אחריות יצרן. ואחריות בגין טיב העבודה וההתקנה למשך שנה לאחר ביצוע ההתקנה.
8. לוחות זמנים לאספקה והתקנה : עד 90 יום.
9. מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, והמציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם עם חתימת המציע בתחתית העמוד.

חתימת המציע :

קראתי, הבנתי, מתחייב : \_\_\_\_\_

