

17 ספטמבר 2025
כ"ד אלול תשפ"ה

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 15/25 אספקת גנרטורים לחמל"י צח"י

<u>מס שאלה</u>	<u>פירוט השאלה</u>	<u>תשובה</u>	<u>עמוד</u>
1	האם ניתן לספק יחידות המיוצרות בסין	לא הוגדרה ארץ הייצור לגנרטור	
2	האם ניתן לספק גנרטור סיני 3000 סל"ד בגנרטורים - 5-9KVA	לא הוגדרה ארץ הייצור לגנרטור	
3	האם אפשר לתת ערבות של חברת ביטוח במקום ערבות בנקאית לדוגמא: ערבות אמפא או אובלי	ערבות בנקאית בלבד	
4	האם ניתן לספק בקר הפעלה סיני	לא	
5	האם אפשר לספק ללא בקר סיבובים אלקטרוני	לא	
6	מה רמת ההשתקה הנדרשת	70 דציבלים מ 7 מטר ע"פ תקן	
7	האם בקר ההפעלה צריך להיות בתוך לוח מוגן מים ומיזג אוויר	אם הכוונה לבקר החלפות אז כן, בתוך ארון מוגן IP מים 65	
8	האם נדרש לוח חיווי לכיבוי אש	לא	
9	האם ניתן לספק מטען מצברים שאינו מובנה	כן	

		בתוך הגנרטור	
13	לא תהיה חריגה, ההזמנה והכמויות תהיינה בכפוף לתקציב	לפי טבלת ההבהרות תתכן חריגה מעבר לתמחור המקסימום שרשום	10
	נדרש גנרטור עם מיכל סולר יומי מובנה, אין דרישה למיכל סולר חיצוני	לפי פיקוד העורף נדרש גנרטור עם מיכל ל 16 שעות עבודה	11
	כן	האם אנחנו נדרשים לכלול את לוח ההחלפה	12
	משתנה מאתר לאתר	מה המרחק בין לוח ראשי ללוח החלפה	13

חתימת המציע:

קראתי, הבנתי, מתחייב: _____